



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028
Почтовый адрес: В.О., 10 линия, д. 51, Санкт-Петербург, 199048
<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: nw@szap.gosnadzor.ru

телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81
телефон: (812) 321-89-88, факс: (812) 321-49-88

Санкт-Петербург

27 апреля 2017 г.
15.00

**ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
№ 07-2135-2941/ПР-72**

Предписание выдано: Северо-Западным управлением Ростехнадзора 27.04.2017.
Основание проведения проверки: распоряжение Северо-Западного управления
Ростехнадзора от 20.03.2017 № 07-2135/Рк.

Лицо (а), проводившие проверку:

- государственный инспектор Малич Сергей Григорьевич.

Наименование организации: государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 692 Калининского района
Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга).

При проведении проверки присутствовали:

- директор ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга Пичугина
Наталья Васильевна.

- заместитель директора по АХР ГБОУ СОШ № 692 Калининского района
Санкт-Петербурга Шапочкина Юлия Борисовна.

Дата, время, место проведения проверки: с 10.00 20.04.2017 до 15.00 27.04.2017 по
адресу: 195274, Санкт-Петербург, ул. Демьяна Бедного, д. 6, корп. 2.

Сведения о результатах проверки и об установленных фактах нарушений: указаны
в Акте проверки от 27.04.2017 № 07-2135-1358/А-61.

В соответствии со ст.17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
юридическому лицу предписывается устранить выявленные нарушения
обязательных требований в указанные сроки:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный документ, требования которого нарушены или не соблюдены	Срок исполнения
1.	Однолинейная схема электроснабжения в ГРЩ не проверялась на соответствие фактической эксплуатационной.	ПТЭЭП п. 1.2.6, 1.8.5	28.07.2017
2.	Отсутствует перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.	ПТЭЭП п. 1.8.2, 1.8.9, ПОТ ЭЭ п. 8.1	28.07.2017
3.	Отсутствует график очистки оборудования распределительных устройств от пыли и грязи.	ПТЭЭП п. 2.2.17	28.07.2017
4.	Отсутствует график (план ППР) очистки светильников, осмотра и ремонта сети освещения.	ПТЭЭП п. 2.12.12	28.07.2017
5.	Отсутствует список работников, имеющих право единоличного осмотра электроустановок и электротехнической части технологического оборудования.	ПТЭЭП п. 1.8.2, 1.8.9, ПОТ ЭЭ п. 5.12	28.07.2017
6.	Отсутствует список работников, имеющих право отдавать распоряжения, выдавать наряды.	ПТЭЭП п. 1.8.2, 1.8.9, ПОТ ЭЭ п. 5.12	28.07.2017
7.	Отсутствует список работников, имеющих право быть производителем работ.	ПТЭЭП п. 1.8.2, 1.8.9, ПОТ ЭЭ п. 5.12	28.07.2017
8.	Назначение ответственным за электрохозяйство заместителя директора по АХР Шапочкиной Ю.Б. неправомочно ввиду отсутствия проверки знаний норм и правил работы в электроустановках в объеме соответствующей группы по электробезопасности.	ПТЭЭП п. 1.2.3, 1.2.7	28.07.2017
9.	Назначение заместителем ответственного за электрохозяйство директора ГБОУ СОШ № 692 Пичугиной Н.В. неправомочно ввиду	ПТЭЭП п. 1.2.3, 1.2.7	28.07.2017

	отсутствия проверки знаний норм и правил работы в электроустановках в объеме соответствующей группы по электробезопасности.		
10.	Отсутствует оперативный журнал.	ПТЭЭП п. 1.8.9	28.07.2017
11.	Отсутствует журнал учета работ по нарядам и распоряжениям.	ПТЭЭП п. 1.8.9, ПОТ ЭЭ п. 6.6, 7.5, 2.3.5, Приложение № 8	28.07.2017
12.	Отсутствуют бланки нарядов-допусков на производство работ в электроустановках.	ПОТ ЭЭ Приложение № 7	28.07.2017
13.	Электромонтер Топоров В.М. не прошел проверку знаний норм и правил работы в электроустановках по данному месту работы..	ПТЭЭП п. 1.4.19, 1.4.23, 1.4.27.	28.07.2017
14.	В щите ЩСВ в ГРЩ отсутствует однолинейная схема электрических соединений.	ПТЭЭП, п. 1.5.18	28.07.2017
15.	На щитах и сборках отсутствуют предупреждающие знаки установленного образца.	ПУЭ, п. 1.1.32	28.07.2017
16.	В щите ЩС11 отсутствует однолинейная схема электрических соединений.	ПТЭЭП, п. 1.5.18	28.07.2017
17.	В щите ЩС12 отсутствует однолинейная схема электрических соединений.	ПТЭЭП, п. 1.5.18	28.07.2017
18.	В щите ЩС13 отсутствует однолинейная схема электрических соединений.	ПТЭЭП, п. 1.5.18	28.07.2017
19.	В щите ЩС14 отсутствует однолинейная схема электрических соединений.	ПТЭЭП, п. 1.5.18	28.07.2017
20.	В щите ЩС15 отсутствует однолинейная схема электрических соединений.	ПТЭЭП, п. 1.5.18	28.07.2017
21.	В щите ЩС16 отсутствует однолинейная схема электрических соединений.	ПТЭЭП, п. 1.5.18	28.07.2017
22.	В щите ЩС21 отсутствует	ПТЭЭП, п. 1.5.18	28.07.2017

	однолинейная схема электрических соединений.			
23.	В щите ЩС22 отсутствует однолинейная схема электрических соединений.	ПТЭЭП, п. 1.5.18	28.07.2017	
24.	В щите ЩС23 отсутствует однолинейная схема электрических соединений.	ПТЭЭП, п. 1.5.18	28.07.2017	
25.	На двери щитовой ГРЩ отсутствует предупреждающий знак установленного образца.	ПУЭ, п. 1.1.32	28.07.2017	

Перечень применяемых сокращений:

ПТЭЭП – Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;

ПОТ ЭЭ – Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок;

ПУЭ – Правила устройства электроустановок;

ИПИСЗ – Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.

Отстранить с момента получения предписания от выполнения обязанностей ответственных и заместителей ответственных за электрохозяйство заместителя директора по АХР Шапочкиной Ю.Б. и директора Пичугиной Н.В. до прохождения проверки знаний норм и правил работы в электроустановках в объеме соответствующей группы по электробезопасности.

Отстранить с момента получения предписания от работы в электроустановках электротехнический персонал Топорова В.М. (электромонтера, всего – 1 чел.) не прошедший проверку знаний норм и правил работы в электроустановках до прохождения проверки знаний норм и правил работы в электроустановках.

Представить в письменном виде в Северо-Западное управление Ростехнадзора на имя Руководителя, в срок до 28.07.2017 информацию об исполнении пунктов настоящего Предписания со сроком исполнения до 28.07.2017 включительно.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В случае невыполнения требований настоящего Предписания будет поставлен вопрос перед руководством Северо-Западного управления Ростехнадзора о прекращении подачи электроэнергии Вашей организации со стороны источников питания на основании ст. 546 ГК РФ и в соответствии с п. 2.2.1 в) Договора электроснабжения от 27.12.2016 № 78-13-023-0-031850.

В соответствии с п. 12 ст. 16 Федерального закона № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в Северо-Западное управление Ростехнадзора в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в Северо-Западное управление Ростехнадзора.


С предписанием ознакомлен (а), один экземпляр получил (а):

директор ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга Пичугина Наталья Васильевна



Пометка об отказе ознакомления с предписанием: _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена.

Подписи лиц, проводивших проверку:  С.Г. Малич